




- Uwagi:
- zwody podłame niskie: drut FeZn Ø 8mm<sup>2</sup>,
  - przewody odprowadzające napięcie: drut FeZn Ø 8mm<sup>2</sup>,
  - przęzła kontrolne typu: K-42 (dł. - pasownik),
  - przewód uziemniący: bełutanka FeZn 25x4mm,
  - uziem otokowy: bełutanka FeZn 30x3mm,
  - rzeczywista uziemnia nie większa niż 20Ω.

Obiekt:		Inwestor:	
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Pomagających im 1 w Jędrzejowie		Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 Jędrzejów	
Rozbudowa budynku:		Skala: 1:100	
Instalacja odgromowa		Nr rysunku: 5E	
Data: 05.2008 r.		Nr. edycji: 1	
Projektant: Dariusz Wójcik		Podpis: 	
Projektant: Aleksander Piekal		Data: 05/2008	
Sprawdził: 		Data: 05/2008	
Kier. Proj.: 		Data: 05/2008	
* STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPONICZ			