



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy użyciu:
- bezpiecznik - izolacja części czynnych,
- poszerzenie - samoczynne wyłączenie zasilania
- ochrona uzupełniająca - wyłącznik różnicowo - prądowe

Uwagi:
1. Kable i przewody układać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
2. Instalację wykonać jako podłyniową.
3. Zabudowa aparatury:
- łączniki klawiszowe montować 1,4m od posadzki,
- gniazda montować 1,4m od posadzki,
4. Cyfry przy symbolach opraw i gniazd oznaczają numery obwodów.

Oprawy ES System typu:
A - SPS 250
B - SPS 250
C - SD 236
D - TRIO 6/26
E - GLOBUS
F - H 150 BL
G - SRE 418
H - H 150 N/H
I - PD3 400 N/H

- 1 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
- 2.5 PARKIET
- 2 NATRYSKI
- 10.3 PŁYTKI CERAMICZNE
- 3 NATRYSKI
- 10.3 PŁYTKI CERAMICZNE
- 4 WC
- 2.1 PŁYTKI CERAMICZNE
- 5 WC
- 2.1 PŁYTKI CERAMICZNE
- 6 PRZEDSIÓNEK
- 4.3 PŁYTKI CERAMICZNE
- 7 PRZEDSIÓNEK
- 8 SCHÓDEK PORZĄDKOWY
- 2.9 PŁYTKI CERAMICZNE
- 9 PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT
- 17.4 PŁYTKI CERAMICZNE
- 10 PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW
- 19.0 PŁYTKI CERAMICZNE
- 11 WC
- 5.5 PŁYTKI CERAMICZNE
- 12 SALA ĆWICZEN
- 101.8 KL. DEBOWA/PARKIET
- 13 MAG. SPRZĘTU SPORT.
- 19.6 PCV
- 14 KOMUNIKACJA
- 99.5 PŁYTKI CERAMICZNE
- 15 SALA GIMNASTYCZNA
- 88.4.1 KL. DEBOWA/PARKIET
- 16 POM. TECHNICZNE
- 3.0 PŁYTKI CERAMICZNE
- 17 ŁĄCZNIK
- 225.66 PŁYTKI CERAMICZNE

Obiekt:		Inwestor:	
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Regionalnych im. 1 V Jędrzejowskiego		Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 Jędrzejów	
Rozbudowa obiektu: Instalacja gniazd wykonywanych 1 Oświetleniowa - parter		1:100	
Data: 05.2008 r.		Nr rysunku: 1E	
Projektant: Aleksander Piekal		Projekt: 3/705/79	
Sprawdził: Antoni Piekal		Wzrost: 111/72-82	
Kier. Proj.: X. STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPKOWICZ			