

WYMIETRZAK DACHOWY TYP JAGCO
TYP WPI proc. "JAGCO"

WYMIETRZAK DACHOWY TYP JAGCO
A-400 mm + PODSTAWA DACHOWA
TYP BIII -400

WYMIETRZAK DACHOWY TYP JAGCO
A-400 mm + PODSTAWA DACHOWA
TYP BIII -400

WENTYLATOR DACHOWY J.WENT
WD-10 p=840 obr/mini N=4,75 kW 3x400V

WENTYLATOR DACHOWY J.WENT
WD-10 p=840 obr/mini N=4,75 kW 3x400V

PUSTKA NAD SALA

7.33K

Przedmiot rysunku
RZUT PIĘTRA
INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI

Przebiegi rysunku INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI RZUT PIĘTRA	Projektant	Nr. upr.	Specjalność:	Data:	Podpis:	Nr. rys: 5
	mz Hieronim Brzezinski	4/TBG/93	Inst. sanit.	04.2008		
	mz Tadeusz Paszek	3/tbg/96	Inst. sanit.	04.2008		