

Uzupełnienie „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” (SIWZ)

Rozdział II.

Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zakres DOSTAWY:

2.1. Kocioł c.o./c.w.u. opalany pelletem o mocy 200 kW - szt. 2

- wyświetlacz sterownika – dotykowy **z obsługą w języku polskim***

2.3. Praca kotłów w kaskadzie.

Kotły mają być wyposażone w urządzenie gwarantujące sterowanie pracą kotłów połączonych w kaskadę.

Sterownik kotła musi mieć możliwość obsługi układów kaskadowych kotłów.*

* treść uzupełnienia SIWZ - czcionką pogrubioną z podkreśleniem

DYREKTOR

mgr Tomasz Szymański