

## **KOMUNIKAT (1) – odpowiedzi na pytania od Wykonawców**

### **Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

1. Czy inwestor wymaga, aby urządzenie posiadało zabezpieczenie powrotu zintegrowane ze sterownikiem kotła w celu ochrony kotła przez zbyt niską temperaturą powrotu czynnika grzewczego?
2. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie innego komina o mniejszej średnicy oraz wysokości zgodnej ze specyfikacją kotła?
3. Czy wpięcie nowych kotłów do kolektora może być wykonane przy użyciu odcinka będącego częścią obecnego kotła węglowego (kocioł do wycięcia)?
4. Czy inwestor wymaga aby kotły przeznaczone do demontażu były wyniesione w całości?

### **ODPOWIEDZI OD ZAMAWIAJĄCEGO:**

#### **Ad.1**

Inwestor nie wymaga, aby urządzenie posiadało zabezpieczenie powrotu zintegrowane ze sterownikiem kotła w celu ochrony kotła przez zbyt niską temperaturą powrotu czynnika grzewczego.

#### **Ad.2**

Inwestor dopuszcza zastosowanie innego komina o mniejszej średnicy oraz wysokości zgodnej ze specyfikacją kotła pod warunkiem przedstawienia przez producenta odpowiednich aprobat i atestów przewidzianych aktualnym stanem prawnym.

#### **Ad.3**

Wpięcie nowych kotłów do kolektora może być wykonane przy użyciu odcinka będącego częścią obecnego kotła węglowego (kocioł do wycięcia).

#### **Ad.4**

Zamawiający nie wymaga aby kotły przeznaczone do demontażu były wyniesione w całości.

  
DYREKTOR  
mgr Tomasz Szymański