

Jędrzejów, 20.02.2019r

Biuro Projektów i Usług Budowlanych MWB

mgr inż. Monika Walczyk -Bera

25-385 Kielce, ul. Prosta 284C

NIP 663-127-08-41

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
2019-02-28
2899

20.02.2019
OKR 1, GKR 1, PF2

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

NIP: 656-225-18-51

Zgodnie z uwagą IZ RPO oraz Regulaminem konkursu Powiat Jędrzejowski naniósł zmiany w studium wykonalności (Aneks nr 2 do Studium Wykonalności) oraz ponownie zweryfikował audyty energetyczne. Skutkuje to zmianą współczynnika przenikalności cieplnej dla okien zewnętrznych na współczynnik **0,9 W/(m² K)** w przypadku Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie i Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

W obu w.w. budynkach szkół w projektach budowlanych termomodernizacji p.n. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zmienia się **okna i drzwi zewnętrzne przeszklone** na szklenie termoizolacyjne zestawy szklane o współczynniku przenikalności cieplnej **U = 0,9 W/(m² K)**. Z punktu widzenia Prawa Budowlanego, dla projektów budowlanych jest to **zmiana nieistotna**, która nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę.

Oświadczam, że na dzień przekazywania Zamawiającemu projektów budowlanych, były one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi audytami energetycznymi, przepisami oraz normami, i że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Projektant

mgr inż. Monika Walczyk-Bera

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG BUDOWLANYCH MWB
mgr inż. Monika Walczyk-Bera
25-385 Kielce, ul. Prosta 284 C
NIP 663-127-08-41 REGON 260276284

mgr inż. Monika Walczyk-Bera
pr. bud. Nr SWK/0094/PWOK/07
do proj. i kier. rob. bud. bez ogran
w specjalności konstr.-bud