



UWAGA!
KABLE PROWADZIĆ W RÓWACH KABLOWYCH O SZER. 0,4 m I GŁĘBOKOŚCI 0,7 m NA PODSYPCIE PIASKOWEJ 2x10 cm, ORAZ OZNACZYĆ FOLIĄ KABLOWĄ NIEBIESKĄ O SZER. 0,2 m.
NA WEJŚCIU DO SŁUPÓW KABLE CHRONIĆ RURĄ OCHRONNĄ AROT Ø50.
KABEL ZASILAJĄCY OPRawy OŚWIETLENIOWE, PROWADZĆ W ODDALENIU 1,0 m OD PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA.
NA KABŁACH ZAMONTOWAĆ OZNACZNIKI KABLOWE.
W ROWIE KABLOWYM PROWADZIĆ RÓWNIEŻ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY Fe25x4 DO UZIEMIENIA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH.
DODATKOWO WYKONACUZIOM KONCENTRYCZNY WOKÓŁ KAŻDEGO ZE SŁUPÓW, Z ODDALONYCH OD SIEBIE UZIOMÓW OTOKOWYCH.
PIŁKOCHWYTY ORAZ BRAMY I FURTKI UZIEMIĆ
OŚ SŁUPA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ 0,6 m OD PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA.
ZAINSTALOWAĆ WYŁĄCZNIK P.POŻ. PRZY ISTNIEJĄCEJ TABLICY W BUDYNKU
TYPY OPRAW I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM I W RAZIE ZMIAN DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH OBLICZEŃ.

PRACE MONTAŻOWE PROWADZIĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, ORAZ WYTTCZNE PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTÓW OSTATECZNIE WYBRANYCH DO REALIZACJI PROJEKTU.

LEGENDA:

- KABEL ZIEMNY YKY 5x10
- – PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE TYPU S100 P/8
S1-S10
- – OPRAWA OŚWIETLENIOWE TYPU MVP506 Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ
A1-A20

"ESTE" PROJEKT UL. STASZICA 1/108 25-008 Kielce, tel. 604641703			NR RYS. E-1
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY I ŁO IM. M. REJA W JĘDRZEJOWIE DZ. NR 289/1, UL. 11 LISTOPADA 37, 28-300 JĘDRZEJÓW	SKALA 1:500	
INWESTOR:	POWIAT JĘDRZEJOWSKI UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JĘDRZEJÓW	DATA 02.2019	
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TREŚĆ RYSUNKU:	INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO		
PROJEKTOWAŁ:	INŻ. MIKOŁAJ DACH	nr uprawnień GT.V-63/81/75	podpis
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			