

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie”

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Lp	Data	Pytanie / Odpowiedź
1	26.06.2020	<i>Czy zamawiający dopuszcza użycie paneli o niższej mocy? Jeżeli nie to proszę podać nazwę modułów zasugerowanych w opisie przetargu.</i>
		Zamawiający nie dopuszcza użycia paneli o niższej mocy niż ta wskazana w dokumentacji przetargowej.
		Zamawiający nie sugeruje nazwy modułów.
2	26.06.2020	<i>Proszę o potwierdzenie zapisu że inwerter musi posiadać 4 osobne MPPT, czy jest możliwość zastosowania inwertera o 2MPPT każdy po 3 stringi. Jeżeli nie to proszę podać nazwę falownika zasugerowanego w opisie przetargu.</i>
		Inwerter musi posiadać 4 osobne MPPT.

DYREKTOR

mgr Tomasz Szymański