

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie  
28-300 Jędrzejów; ul. Okrzei 83  
tel./fax 41-38-811-71  
tel. 41-38-614-28; 41-38-814-21  
NIP 656-185-94-73; REGON 299943379  
e-mail: zdpjdrzejow@wp.pl

Jędrzejów, dn. 19.04.2018 r.

Nasz znak: ZP.451.Rb-P1.06.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi powiatowej nr 178T Sędziszów-Mierzawa w miejscowości Pawłowice**

Numer ogłoszenia: 542642-N-2018; data zamieszczenia: 10.04.2018

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu bądź wykazu znaków pionowych i poziomych zaprojektowanych do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

**Projekt docelowej organizacji ruchu został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego**

<http://www.powiatjdrzejow.pl/bipkod/012/004/004/003>

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o określenie czy oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako chemoutwardzalne czy termoplastyczne oraz czy gładkie czy strukturalne?

**ODPOWIEDŹ:**

**Oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako chemoutwardzalne gładkie**

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o określenie rodzaju mieszanki, z której należy wykonać warstwę ścieralną (w dokumentacji projektowej jest to mieszanka AC 11S natomiast w kosztorysie ofertowym – poz. Nr 33 SMA 8 La)

**ODPOWIEDŹ:**

**Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA 8 La.**

DYREKTOR

mgr Marek Grad